

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

КНМ 54220061000200916350

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, 218-33-76, ф.210-27-30

E-mail: mchs@nso.ru, Gu@54.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

E-mail: ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 164/1

вручается: муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска "Детский сад № 311"

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Перегоедова Сергея Валерьевича от «21» января 2022 года № 164

в период с 10 час. 00 мин. 16 февраля 2022 года по 15 час. 00 мин. 18 февраля 2022 года государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Гусельниковой Екатериной Сергеевной проведена плановая проверка муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска "Детский сад № 311", расположенного по адресу: 630078, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Блюхера, 9, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МКДОУ «Детский сад № 311» Бодрова И.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	При ручном открывании ворот не обеспечено круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот на проезд для спецтехники к объекту защиты	п. 71 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	01.02.2023	
2.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов	п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденные	01.02.2023	

