

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирска
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86, тел. 226-92-66, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

Предписание № 1207/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 311 компенсирующего вида»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору
Матвеевым А.С.

Отдел надзорной деятельности и профилактической по № 1207
г. Новосибирска УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской

области
(наименование органа ГПН)

от « 28 » мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17 июня 2019 года по 20 июня
2019 года

проведена проверка

Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору капитаном внутренней
службы Гусельниковой Е.С.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ «Д/с № 311» г. Новосибирск, ул. Блюхера, 9

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующим МКДОУ «Детский сад № 311» Бодровой И.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (овощехранилище)	Постановление правительства РФ № 390 ППР в РФ п. 20	01.03.2020	
2	двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания детского сада	СНиП 21-01-97 п. 6.17	01.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску - государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору
Гусельникова Екатерина Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«20» июня 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

руководитель Баркова С.Е.
(должность, фамилия, инициалы)

«20» июня 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.